



З а к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
ВОЛОГОДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

160012 г. Вологда Советский пр.148
р/счет 40702810712000103211 Вологодского отделения №8638 г.Вологда
ИНН 3525000101 к/с 30101810900000000644 БИК 041909644
ОКОНХ-14171, ОКПО-00109688
Тел./факс (817-2)-75-31-70 (817-2)-75-40-69 E-mail: vemz@vologda.ru

Исх. № _____
« _____ » _____ 2011г.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации, от 1 декабря 2009 г. №982, «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» - **опорные изоляторы код ОКП 34 9415 обязательной сертификации и декларированию не подлежат.**

Подтверждаем, что опорные изоляторы ИОЛп-10-4-57 УХЛ2 (ИОЛп-4/10УХЛ2), производимые нашим заводом, соответствуют следующим стандартным электрическим и механическим параметрам:

1. Электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.1 47кВ в течение 1 минуты.
2. Воздействию повышенной рабочей температуры + 45°C.
3. Воздействию пониженной рабочей температуры - 50°C.
4. Холодостойкости при температуре транспортирования и хранения - 60°C.
5. Воздействию длительной повышенной влажности для исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150.
6. Механической прочности при изгибе – 850 Н.

Данные подтверждаются протоколом испытаний аккредитованной лаборатории ОАО «ВОМЗ».

С уважением
Начальник ТО

Пухов С.А..

исп. Черняев Алексей Владимирович
(8172) 75-09-01